



Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Tel +41 81 257 24 15

Fax +41 81 257 21 49

E-Mail: info@alt.gr.ch

Internet: www.alt.gr.ch

Data 11.09.2018
Contatto Matthias Beckmann
Tel. diretto 081 257 26 71
e-mail matthias.beckmann@alt.gr.ch
Riferimento C32430

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute
degli animali dei Grigioni, Planaterrastrasse 11, 7001 Coira

Municipio di Cama
6557 Cama

Certificato d'analisi ufficiale

Dati generali

Azienda Acquedotto regionale Cama, Leggia e Verdabbio, 6557 Cama, Nr. 28020
Responsabile dell'azienda Municipio di Cama
Motivo del controllo verifica del rispetto di specifiche direttive della legislazione sulle derrate alimentari
Metodo di verifica Secondo le norme e i protocolli riconosciuti a livello internazionale oppure secondo altre procedure validate
Responsabile del prelievo Johann Sandbichler, controllore derrate alimentari
Campioni pervenuti il 03.09.2018, 13:53 h

Campioni e risultati

346833 Fontana paese vicino casa CA AL Pont **Per quanto analizzato, il campione è ineccepibile.**

Acqua potabile nella rete di distribuzione
campione del: 03.09.2018, 08:45 h
numero bottiglia: 186
temperatura del campione: 15 °C
aspetto: limpida
stato del campione alla consegna: refrigerato
fornitura del campione: personalmente
Utilizzazione: utilizzata
Condizioni meteo: lieve pioggia nelle ultime 24 ore
altitudine sul mare: 366 m

Analisi microbiologiche	Risultato	Requisito	Basi legali	Valutazione
Germi aerobi, mesofili	nr KBE/mL	max. 300 KBE/mL	TBDV Anh. 1	ineccepibile
Enterococchi	nr KBE/100 mL	nr KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	ineccepibile
Escherichia coli	nr KBE/100 mL	nr KBE/100 mL	TBDV Anh. 1	ineccepibile

KBE = unità formanti colonia; TBDV = Ordinanza sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (RS 817.022.11); nr = non reperibile